

Приложение № 1

к Приказу ФГУП

Издательство «Известия»

от 15 . 04.2021 № 71

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
ФГУП Издательство «Известия»
№ 16-19-01/2021

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности ФГУП Издательство «Известия» (далее – Инструкция, Предприятие) разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР в РФ¹).

В соответствии с п.2 ППР в РФ, данная Инструкция разработана в отношении объектов, зданий и сооружений Предприятия, перечень которых приведён в приложении № 1.

1.2. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников Предприятия, сотрудников организаций-арендаторов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, арендующих помещения Предприятия (далее – Арендаторы), представителей привлечённых подрядных организаций, работающих постоянно или временно, посетителей (далее – Персонал Предприятия), а также порядок организации производства на Полиграфическом центре Предприятия и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Предприятия (далее – Объект(ы) защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Требования Инструкции являются обязательными для исполнения всеми вышеуказанными в пункте 1.2 Инструкции лицами, находящимися на Объектах защиты Предприятия. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для выполнения требований пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией также следует руководствоваться техническими регламентами, сводами правил, строительными нормами и правилами, национальными стандартами и другими утверждёнными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении Объектов защиты Предприятия утверждается генеральным директором Предприятия или лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руководитель Предприятия), с учётом специфики соответствующих взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (зданий) Объектов защиты Предприятия.

1.5. Все работники Предприятия, сотрудники Арендаторов, подрядных организаций и иные физические лица, находящиеся на Объектах защиты (Персонал Предприятия) должны знать и строго выполнять требования пожарной безопасности, уметь действовать в случае возникновения пожара, при обнаружении недостатков в обеспечении пожарной безопасности безотлагательно принимать все необходимые меры по их устранению.

1.6. В целях выполнения требований пожарной безопасности на Объектах защиты приказом (или другим распорядительным документом) Руководитель Предприятия назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность на соответствующих Объектах защиты. Ответственность за пожарную безопасность в арендуемом помещении (помещениях) или здании (зданиях) Объектов защиты несут руководители Арендаторов или лица, ответственные за пожарную безопасность, назначенные распорядительным документом (приказом, распоряжением) руководителя Арендатора.

1.7. Персонал Предприятия допускается к работе на Объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум),

¹ Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности установлены разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений Объектов защиты.

которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа¹, представленным в приложении № 2 к данной Инструкции, или программам дополнительного профессионального образования для руководителей и ответственных за пожарную безопасность (далее – Обучение по ПБ), в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. Порядок и сроки обучения по ПБ Персонала Предприятия мерам пожарной безопасности определяются Руководителем Предприятия или руководителем Арендатора, с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.8. Все вновь принимаемые на Предприятие работники, сотрудники Арендаторов, а также представители подрядных организаций, осуществляющие работы по договорам на Объектах защиты Предприятия (Персонал Предприятия), допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа в 84 пожарной части Отряда федеральной противопожарной службы по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по городу Москве (далее – 84 ПЧ, объектовая пожарная часть).

Первичный (на рабочем месте) противопожарный инструктаж с вновь принимаемыми в ФГУП Издательство «Известия» работниками проводится в группе по противопожарной профилактике службы главного инженера Предприятия.

1.9. Работники Предприятия, осуществляющие деятельность на Объекте защиты, расположенном по адресу: Никольский пер., д.6 (далее – Объект защиты «Никольский, 6»), а также посетители данного Объекта защиты, кроме настоящей Инструкции также должны выполнять требования Инструкции по осуществлению профилактики пожаров на объектах ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента Российской Федерации, охраняемых Специальным отделом № 11 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 20 МЧС России» (далее – СО-11).

1.10. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Предприятия в целом и его Объектов защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на Руководителя Предприятия и должностных лиц, назначенных установленным порядком в пределах своих функциональных обязанностей ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.11. Ответственность за пожарную безопасность (далее – ПБ) и организацию мероприятий по обеспечению и соблюдению противопожарного режима в помещениях Объектов защиты Предприятия возлагается на ответственного за противопожарное состояние помещения (помещений), либо структурного подразделения в целом. Ответственный за ПБ должен знать настоящую Инструкцию, строго выполнять требования противопожарного режима в помещениях (в зоне своей ответственности и/или в зоне ответственности структурного подразделения), принимать меры к немедленному устранению недостатков противопожарного режима, знать порядок действий при возникновении пожара и эвакуации персонала.

1.12. Ответственность за соблюдение противопожарного режима на Объектах защиты Предприятия возлагается на комендантов зданий (центральных объектов), заведующих хозяйством и начальника базы отдыха загородных объектов отдела по обеспечению хозяйственной деятельности центральных и загородных объектов службы главного инженера (далее – Отдел ОХДЦиЗО, ООХДЦиЗО). Вышеуказанные должностные лица обязаны знать и выполнять требования противопожарного режима в помещениях зданий на территории Объектов защиты, за которые они несут ответственность, принимать меры к немедленному устранению нарушений требований пожарной безопасности, знать

¹ В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» на Предприятии проводятся следующие виды противопожарного инструктажа: первичный, вводный, повторный, целевой и внеплановый.

порядок действий при возникновении пожара (возгорания) и эвакуации персонала из зданий (в зоне своей ответственности).

1.13. Выполнение работ или оказание услуг, связанных с обеспечением мероприятий по пожарной безопасности на Объектах защиты Предприятия, должно осуществляться подрядными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Выполняющие по договорам на конкурсной основе Подрядные организации должны в обязательном порядке представить в службу главного инженера Предприятия и в объектовую пожарную часть (84 ПЧ):

- сертификаты пожарной безопасности на материалы, применяемые при выполнении работ, устанавливаемое оборудование, а также и оборудование, используемое в процессе производства работ;

- приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность в месте проведения работ;

- документ, подтверждающий прохождение ответственным за пожарную безопасность, обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность);

- при проведении огневых работ – копии квалификационных удостоверений и удостоверений о прохождении обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих огневые работы).

Работы на Объектах защиты Предприятия выполнять только после прохождения сотрудниками подрядных организаций вводного инструктажа в объектовой пожарной части (для Объекта «Беговой» Предприятия – в 84 ПЧ, расположенной по адресу: г. Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28, 2-й этаж, правое крыло; тел. 8-495-620-84-01).

1.14. Основные обязанности Руководителя Арендатора в области обеспечения пожарной безопасности:

1.14.1. Выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду и обучение сотрудников мерам пожарной безопасности.

1.14.2. Поддерживать в арендуемых помещениях (далее – Помещения) противопожарный режим в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ).

1.14.3. Обеспечить в Помещениях исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее – СОПБиП).

1.14.4. Оперативно принимать меры к немедленному устранению выявленных нарушений требования пожарной безопасности.

1.14.5. Допускать к работе сотрудников только после их обучения мерам пожарной безопасности путём проведения противопожарного инструктажа (с обязательной фиксацией его результатов в Журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности, с подписью инструктируемого и инструктирующего), а должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность Помещений, – после обучения по программе пожарно-технического минимума в организации, имеющей соответствующую лицензию.

1.14.6. Не допускать к работе (в том числе временно) в Помещениях лиц, не прошедших вводный противопожарный инструктаж в объектовой пожарной части – 84 пожарная часть Отряда федеральной противопожарной службы по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по городу Москве (далее – 84 ПЧ¹) /для Арендаторов на Объекте «Беговой»/.

1.14.7. В случае, если Арендатор занимает весь Объект защиты (здание), обеспечить размещение в Помещениях на видных местах планов эвакуации людей при пожаре, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – Объект с массовым

¹ 84 ПЧ (г. Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28; тел. (495) 620-84-01) осуществляет пожарно-профилактическую работу в зданиях и сооружениях, расположенных на Объекте «Беговой» Предприятия (район Беговой Северного административного округа г. Москвы).

пребыванием людей), а также в Помещении с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.

1.14.8. Определить порядок осмотра и закрытия Помещений по окончании работы с назначением ответственных лиц.

Перед закрытием помещений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- освободить проходы, коридоры, выходы из помещений и подступы к первичным средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) от материалов, тары, оборудования, мебели;

- удалить предметы, материалы, тару, хранение которых в Помещении запрещено;

- выключить освещение, отключить от электросети электроустановки, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы в Помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.14.9. В случае, если Арендатор занимает весь Объект защиты (здание), обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

1.14.10. Не допускать перепланировок, изменения функционального назначения помещений, технического перевооружения, установку нового технологического оборудования без предварительного письменного согласования с администрацией Предприятия;

1.14.11. Запретить курение и пользование открытым огнём во всех Помещениях. Курение допускается только в специально отведённых и оборудованных для этой цели местах. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения" (табличка синего цвета).

1.14.12. При обнаружении в Помещениях пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) действовать в соответствии с порядком действий, изложенным в разделе II настоящей Инструкции.

1.14.13. В случае возникновения пожара (или другой чрезвычайной ситуации) обеспечить беспрепятственный допуск в арендуемые помещения работников Дежурной службы Предприятия¹, а также личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС России для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения и тушения пожара.

1.14.14. Проводить противопожарную пропаганду и обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, в том числе выполнение Арендатором требований настоящей Инструкции.

Руководителю Арендатора рекомендуется назначить распорядительным документом (приказом, распоряжением) лицо, ответственное за пожарную безопасность Помещений, за отключение от электросети электроустановок, электронагревательных приборов и других бытовых электроприборов, а также за сохранность первичных средств пожаротушения.

1.15. При заключении договоров аренды нежилых помещений с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами Предприятие (Арендодатель) оставляет за собой право на досрочное одностороннее (внесудебное)

¹ В состав Дежурной службы Предприятия входят: диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений диспетчерской службы главного инженера Предприятия (Диспетчерская СГИ), дежурные работники отдела главного энергетика – электромонтер охранно-пожарной сигнализации группы технического обслуживания охранно-пожарных средств сигнализации и оповещения, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий электротехнического цеха и слесари-сантехники санитарно-теплотехнического цеха, а также сторожа (вахтеры) отдела по обеспечению хозяйственной деятельности центральных и загородных объектов (ООХДЦиЗО).

расторжение договора аренды в случае невыполнения (нарушения) Арендатором требований пожарной безопасности.

1.16. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности. При аренде помещений Арендаторами должны выполняться требования пожарной безопасности, установленные для данного типа помещений.

1.17. Вторые экземпляры ключей от помещений, используемых Арендаторами, должны находиться у коменданта здания Отдела ОХДЦиЗО или сдаваться на круглосуточный пост сотруднику Службы охраны (сотрудник привлечённой на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия) для обеспечения возможности оперативного проникновения в указанные помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара).

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на Объекты защиты

2.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности Объектов защиты Предприятия должны обеспечивать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории Объектов защиты Предприятия площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на Объект защиты.

2.3. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.4. Системы противопожарной защиты Объектов защиты Предприятия в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

2.5. У въезда на территорию строительных площадок, открытых автостоянок и гаражей, а также на территорию Объектов защиты Предприятия, расположенных в загородной зоне, вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

Персоналу Предприятия запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.

2.6. Территория Объектов защиты Предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов,

мусора, тары и сухой растительности, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.7. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (монтажа, установки) других элементов инфраструктуры Объектов защиты.

2.8. Проезды и подъезды к Объектам защиты, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в пожарную часть.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены переезды через ремонтные участки и подъезды к водоисточникам.

2.9. Не разрешается курение на территории Предприятия, кроме мест, специально отведённых и оборудованных для курения.

2.10. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории Предприятия категорически запрещается.

2.11. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.12. На территории Объектов защиты запрещается оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.13. На Объекте защиты Предприятия, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – Объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на Объекте защиты с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

2.14. На Объектах защиты Предприятия должно быть обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

2.15. При эксплуатации Объектов защиты должно обеспечиваться соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляться проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на Объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже одного раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. На Объектах защиты должно обеспечиваться устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия

в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ должно обеспечиваться проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования Объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчётно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

2.16. Устройства для самозакрывания дверей на Объектах защиты должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

2.17. На Объектах защиты должно обеспечиваться содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

2.18. На Объектах защиты не реже одного раза в пять лет должно обеспечиваться проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (далее – Журнал эксплуатации СПЗ).

2.19. Пряжки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.20. На Объектах защиты Предприятия запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противоподымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

2.21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны быть соблюдены проектные решения (в части освещённости, количества, размеров и объёмно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.22. При эксплуатации Объектов защиты должно быть обеспечено наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания.

2.23. На Объектах защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов.

2.24. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.25. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), устанавливать раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу

применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

2.26. На Объектах защиты должно быть обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.27. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на Объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

2.28. На Объектах защиты должны быть обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

2.29. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

2.30. На Объекте защиты необходимо обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.31. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

2.32. На Объектах защиты должна быть обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже одного раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

2.33. На Объектах защиты должно быть обеспечено наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложениям № 1 и 2 к ППР в РФ, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в Журнале эксплуатации СПЗ. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

3.1.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе: Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТБ).

3.1.2. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты (без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара), а также без оформленной заявки-разрешения установленного образца, согласованной с соответствующим подразделением (отделом главного энергетика) службы главного инженера Предприятия (телефон: (495) 620-8473, доб. 49-42), а также с отметкой о прохождении инструктажа по пожарной безопасности при использовании Персоналом данного электроприбора в объектовой пожарной части (84 пожарная часть – для Объекта «Беговой»);
- д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе одного метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

3.2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения, отопления и вентиляции, лифтового оборудования, а также систем противопожарной защиты (СПЗ)

3.2.1. Перед началом отопительного сезона, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разрывы (отступы) от горючих конструкций.

3.2.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.2.3. В соответствии с технической документацией изготовителя на Объектах защиты должна проводиться проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

3.2.4. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой Руководителем Предприятия. Указанная инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.

3.2.5. На Объекте защиты должно быть обеспечено функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проёмов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На Объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.

3.2.6. Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).

3.2.7. Помещения насосных станций должны быть обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

3.2.8. На Объектах защиты должно быть обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

3.2.9. На Объектах защиты должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее – СОПБиП), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

3.2.10. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания (РТО) указанных систем, утверждаемый Руководителем Предприятия.

3.2.11. Регламент технического обслуживания (РТО) систем противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

3.2.12. На Объекте защиты должна храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем.

3.2.13. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации Объекта защиты должно быть обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

3.2.14. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в Журнал эксплуатации СПЗ.

3.2.15. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.2.16. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

3.2.17. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны быть приняты необходимые меры по защите Объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

3.2.18. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2.19. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования должно быть обеспечено соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

3.3. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ

3.3.1. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утверждённой

в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

3.3.2. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

3.3.3. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) должен оформляться наряд-допуск на выполнение огневых работ.

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается лицом, ответственным за пожарную безопасность Предприятия или иным должностным лицом, уполномоченным Руководителем Предприятия.

3.3.4. При проведении огневых и других пожароопасных работ (далее – Огневые работы) на Объектах защиты Предприятия необходимо руководствоваться Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ на временных местах в зданиях, сооружениях, помещениях и на территории ФГУП Издательство «Известия».

3.3.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении на Предприятии Огневых работ, возлагается на руководителей структурных подразделений Предприятия, ответственных за проведение данных работ и/или ответственных лиц, которые назначаются руководителем подрядной организации, выполняющей такие работы на Объектах защиты Предприятия. Лица, осуществляющие Огневые работы, должны иметь документы, подтверждающие прохождение ими Обучения по ПБ и/или наличие соответствующей квалификации на выполнение Огневых работ.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

4.1. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами на Объекте защиты должно быть обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

4.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

4.3. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в ёмкости из тёмного стекла с нанесённой информацией о её содержании.

4.4. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее – ЛВЖ и ГЖ) после их разлива в рабочую ёмкость. На рабочем месте ЛВЖ и ГЖ должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под ЛВЖ и ГЖ следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

4.5. По окончании работ неиспользованные и отработанные ЛВЖ и ГЖ следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

4.6. При хранении в помещениях расходного запаса ЛВЖ, ГЖ и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) должны выполняться следующие правила:

- помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией;
- указанные материалы должны содержаться в плотно закрывающейся металлической таре (ёмкостях) с указанием хранимого вещества; пролитая жидкость должна немедленно убираться;
- ёмкости с ЛВЖ, ГЖ и ГСМ должны устанавливаться в металлических шкафах или ящиках с крышками и замками. На металлических шкафах должны быть нанесены соответствующие предупреждающие надписи и знаки, указаны нормы хранения и лицо, ответственное за хранение;
- места хранения ЛВЖ и ГЖ должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами, определёнными пунктами 400, 406 раздела XIX ППР в РФ и приложениями №1 и №2 к ППР в РФ; полы должны быть выполнены из материалов, не дающих искру при ударе, с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;
- в местах хранения ЛВЖ и ГЖ запрещается курить, пользоваться открытым огнём, производить Огневые работы, хранить обтирочные материалы и спецодежду;
- для открытия ёмкости с ЛВЖ и ГЖ следует использовать искробезопасный инструмент.

4.7. Баллоны с горючими газами (далее – ГГ), ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Хранение веществ и материалов должно производиться в соответствии с установленными нормами, которые согласуются с объектовой пожарной частью, аэрозольные упаковки должны храниться в металлических шкафах.

4.8. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования ППР в РФ и другой утверждённой в установленном порядке технической документации по их транспортировке.

4.9. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

4.10. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов должны быть обеспечены:

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие соответствующие установочные места. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их двумя работниками;

б) первичными средствами пожаротушения;

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищённом исполнении.

4.11. Запрещается пользоваться открытым огнём в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения необходимо провести осмотр помещения на предмет неисправностей, нарушений требований пожарной безопасности, способных повлечь за собой возгорание.

Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны установить, что:

- произведена уборка помещений от горючих отходов (мусора), обтирочных материалов, порожней тары, упаковки;

- проходы, выходы из помещений, подступы к первичным средствам пожаротушения не загромождены посторонними предметами;
- отключено освещение, электроприборы;
- не оставлено имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено.

Недостатки, выявленные в результате осмотра, должны устраняться перед закрытием помещений.

5.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из помещения для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5.4. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

6.1. Запрещается курение на территории Объектов защиты Предприятия, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На Объектах защиты Предприятия должны быть размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения" (табличка синего цвета).

6.3. В зданиях, сооружениях, строениях, помещениях и на прилегающей территории Предприятия применение открытого огня и выполнение Огневых работ без оформления установленным порядком наряда-допуска не допускается.

Запрещается производство работ внутри Объектов защиты с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

6.4. При эксплуатации подъездных путей к зданиям и сооружениям запрещается:

- создавать условия, препятствующие подъезду пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
- использовать для стоянки автомобилей служебных и частных автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники МЧС России;
- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

7.1. По окончании рабочего дня остатки веществ и материалов должны быть собраны в специально отведенное место.

7.2. Использованный обтирочный материал в течение рабочего дня должен собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

По окончании рабочего дня содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы производственного помещения.

7.3. Хранить вещества и материалы необходимо с учётом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

7.4. Запрещается проводить стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7.5. Одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

7.6. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами.

7.7. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7.8. На Объектах защиты Предприятия в соответствии с технологическим регламентом должно быть обеспечено выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в квартал, в помещениях категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в год.

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. Единовременное нахождение в местах хранения (на складах) и на рабочих местах сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также нормы хранения и сменную потребность на рабочих местах ЛВЖ, ГЖ и ГГ определяет Руководитель Предприятия или Арендатора с учётом требований пожарной безопасности.

8.2. Запрещается превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

9.1. Скопившийся во время рабочего дня мусор и другие отходы необходимо удалять из помещений Объекта защиты ежедневно, по окончании работы.

9.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

9.3. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических ёмкостях с плотно

закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

9.4. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

9.5. Лицо, уполномоченное Руководителем Предприятия по вопросам выполнения требований пожарной безопасности¹, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже одного раза в год с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

9.6. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию технологического оборудования с контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры и др.), должны знать технические характеристики данных устройств, их предельные значения их параметров, отклонения которых могут вызвать пожар или взрыв в помещениях (зданиях) Объектов защиты Предприятия.

В случае критических отклонений параметров данных контрольно-измерительных приборов немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, в Диспетчерскую СГИ, а также заместителю генерального директора – главному инженеру, на которого возложено общее руководство за выполнением требований пожарной безопасности на Предприятии.

10.2. Перевод систем противопожарной защиты (далее – СПЗ) с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

10.3. В местах установки приёмно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

10.4. Установки пожарной сигнализации и автоматические установки пожаротушения должны эксплуатироваться в непрерывном круглосуточном режиме. На Предприятии должен быть организован круглосуточный контроль за работоспособным состоянием приборов и оборудования, а также формируемыми этими устройствами сигналами.

10.5. Руководитель Предприятия или Арендатора обеспечивает исправное состояние систем противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На Объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

10.6. Руководитель Предприятия или Арендатора обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-

¹ В соответствии с Приказом ФГУП Издательство «Известия» от 15.02.2021 № 18, общее руководство за выполнением требований пожарной безопасности на Предприятии возложено на заместителя генерального директора – главного инженера.

изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов Руководитель Предприятия или Арендатора принимает необходимые меры по защите Объекта защиты от пожаров.

10.7. Помещения Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия), а также помещения (места), где размещаются станции пожаротушения должны быть обеспечены схемами пожарной сигнализации и (или) установок пожаротушения, а также инструкциями по управлению установкой (системой) пожаротушения и по порядку действий при оповещении об аварии и (или) пожаре.

10.8 В помещениях Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия) должна быть в наличии инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты Объекта защиты.

10.9. Помещения Диспетчерской СГИ, Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия) обеспечиваются телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

11. Обязанности и действия Персонала при пожаре

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении Объектов защиты (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) Персонал Предприятия обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (в том числе и в объектовое/территориальное подразделение МЧС России, осуществляющее наблюдение за противопожарным состоянием Объектов)¹: по городскому телефону **01**, по мобильному – **101** (или **112**²), с указанием наименования Объекта защиты Предприятия, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- доложить о случившемся руководителю своего структурного подразделения либо вышестоящему руководству.

¹ После сообщения в пожарную охрану (по телефону 101 (01) или 112), необходимо также проинформировать о пожаре или признаках возгорания объектовую пожарную часть или пожарно-спасательную часть (ПСЧ), в зоне выезда которой находится соответствующий Объект защиты Предприятия:

1. Для Объектов защиты Предприятия, расположенных в Беговом районе САО г. Москвы (Объект «Беговой») – дежурного телефониста пункта связи 84 пожарной части по телефонам: городскому 8 (495) 620-84-01 или внутреннему 41-01;

2. Для Объекта защиты «Никольский, 6» (Никольский пер., д.6) – дежурного по СО-11 по телефону 8 (495) 606-77-00.

3. Для Объекта защиты «Добролюбова, 6» или Полиграфический центр (ул. Добролюбова, д.6, стр.1) – дежурного 35 ПСЧ по телефону: 8 (495) 689-72-24.

² «Система-112» (вызов экстренных служб по номеру «112» объединяет шесть служб: пожарных, полицию, скорую помощь, службу реагирования в ЧС, газовую аварийную службу и службу «Антитеррор». При этом продолжают работать и профильные номера 01, 02, 03 и 04 (с мобильного – 101, 102, 103 и 104).

11.2. При включении звукового сигнала пожарной тревоги и оповещения о пожаре, весь Персонал, находящийся в здании, обязан незамедлительно покинуть здание, пользуясь основными и запасными выходами (пользоваться лифтами запрещено) согласно поэтажному плану эвакуации. При задымлении коридора необходимо дышать через одежду, кусок ткани, пробираться ползком или на четвереньках к выходу.

Покинув здание, следовать к месту сбора, установленное руководителем структурного подразделения Предприятия или руководителем Арендатора. Места сбора эвакуируемых, как правило, располагаются на тротуарах у фасадов зданий (исключая при этом выход людей на проезжую часть) или площадках, расположенных во внутренних дворах зданий. Запрещается предпринимать попытку вернуться в здание.

11.3. В случае возникновения пожара на Объекте защиты, лица, ответственные за пожарную безопасность, а также Дежурный персонал Объекта защиты¹ обеспечивают пожарно-спасательным подразделениям МЧС России доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

11.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на Объекте защиты Предприятия, или другое должностное лицо, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- принять меры к ликвидации пожара;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, системы дымоудаления);
- при необходимости организовать отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений Объекта защиты;
- прекратить все работы на Объекте защиты, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара с учётом специфических особенностей Объекта защиты, до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и материальных ценностей;
- организовать встречу пожарно-спасательных подразделений МЧС России и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города.

11.5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС России, лицо, ответственное за пожарную безопасность на Объекте защиты Предприятия (или лицо его замещающее) обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты, планировке помещений, расположении водоисточников, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств Объекта защиты к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.6. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В следует использовать углекислотный или порошковый огнетушители (с расстояния не менее 1 м от очага пожара).

¹ Дежурный персонал Объекта защиты – это работники Дежурной службы Предприятия на данном Объекте защиты, а также сотрудники Службы охраны данного объекта – личный состав привлечённой на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия.

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- перевести раструб в горизонтальное положение;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить поток углекислоты на очаг пожара.

Не допускается прикосание к раструбу углекислотного огнетушителя голыми руками (так как возможно получение ожога холодом: температура раструба достигает минус 80 градусов).

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества на очаг пожара.

11.7. Для активации пожарного крана необходимо провести ряд операций:

- сорвать пломбу и открыть пожарный шкаф;
- изъять пожарный рукав, подсоединить к пожарному крану и стволу;
- раскатать рукав в сторону очага возгорания (избегать изломов и перекрутов рукава);
- открыть вентиль для подачи воды;
- направить рукав на пламя.

Запрещено применять пожарный кран для тушения пожара в необесточенном помещении (здании).

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты

12.1. На Объекте защиты с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее одного СИЗОД и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель Предприятия обеспечивает один раз в год проверку СИЗОД и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в Журнале эксплуатации СПЗ.

12.2. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее – мероприятия с массовым пребыванием людей) необходимо обеспечить: осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

12.3. Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

12.4. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

12.5. На Объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:

- а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определённое расчётом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчёта не менее 1 м² на одного человека.

12.6. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и др.), обязаны перед началом данных мероприятий осмотреть Помещения в целях определения их готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности, а также обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении в арендуемых помещениях мероприятий с массовым пребыванием людей Руководителем Арендатора издаётся распорядительный документ (приказ) о назначении ответственного представителя за проведение праздничного мероприятия и организацию действий сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) и о проведении практической тренировки с сотрудниками организации по действиям на случай возникновения ЧС (пожара) и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

12.7. На Объектах защиты с массовым пребыванием людей не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на Объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в случае возникновения пожара

В соответствии с п.394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в случае возникновения пожара на Объектах защиты Предприятия, ответственными лицами за выполнение следующих мероприятий, являются:

- за передачу сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, Дежурного персонала Объекта защиты – *лицо, обнаружившее пожар или старший диспетчер/диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений диспетчерской службы главного инженера Предприятия (Диспетчерская СГИ);*

- за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – *начальник отдела – главный энергетик отдела главного энергетика службы главного инженера (далее – ОГЭ СГИ), заместитель начальника ОГЭ СГИ или работник Дежурной службы ОГЭ на Объекте защиты;*

- за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой

на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия – *начальник электротехнического цеха ОГЭ СГИ (или лицо его замещающее), работник Дежурной службы ОГЭ на Объекте защиты; на Объекте «Добролюбова, б» (Полиграфический центр) – ведущий инженер ОГЭ (ответственный за эксплуатацию газовой котельной на данном Объекте);*

- за перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения – *начальник санитарно-теплотехнического цеха ОГЭ СГИ (или лицо его замещающее), ведущий инженер (по санитарно-теплотехническому оборудованию) санитарно-теплотехнического цеха ОГЭ СГИ, на Объекте «Добролюбова, б» (Полиграфический центр) – ведущий инженер ОГЭ (ответственный за эксплуатацию газовой котельной на данном Объекте);*

- за организацию прекращения всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – *руководитель соответствующего структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за осуществление общего руководства тушением пожара (с учётом специфических особенностей Объекта защиты) до прибытия подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее), должностное лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара; на Объекте «Добролюбова, б» (Полиграфический центр) – заместитель генерального директора по полиграфии или директор Полиграфического центра;*

- за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – *руководитель структурного подразделения Предприятия или лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара;*

- за встречу подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее), должностное лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара; сотрудники Службы охраны (сотрудники привлечённой на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия), комендант здания отдела по обеспечению хозяйственной деятельности центральных и загородных объектов СГИ (Отдел ОХДЦиЗО СГИ);*

- за сообщение подразделениям пожарно-спасательных формирований МЧС России, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на Объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее); на Объекте «Добролюбова, б» (Полиграфический центр) – заместитель генерального директора по полиграфии или директор Полиграфического центра; комендант здания Отдела ОХДЦиЗО СГИ;*

- по прибытии подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России – за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических

особенностях Объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на Объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – *начальник отдела – главный энергетик ОГЭ СГИ, заместитель начальника ОГЭ СГИ, руководитель группы по противопожарной профилактике службы главного инженера; комендант здания отдела по обеспечению хозяйственной деятельности центральных и загородных объектов СГИ;*

- за организацию привлечения сил и средств Объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – *заместитель генерального директора – главный инженер (председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – КЧС и ПБ).*

Инструкцию разработал:
начальник штаба по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций
ФГУП Издательство «Известия»



Ю.В. Жигайло

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы по
противопожарной профилактике
службы главного инженера
ФГУП Издательство «Известия»



А.Е. Глазунов

14.04.2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 84 пожарной части ФПС
Отряда ФПС по охране объектов
УОП Главного управления
МЧС России по г. Москве

14.04.2021 г.

Д.Н. Малько

Приложение № 1
к Инструкции
о мерах пожарной безопасности
ФГУП Издательство «Известия»

*Перечень Объектов защиты Предприятия (объектов, зданий и сооружений),
в отношении которых разработана Инструкция о мерах пожарной безопасности
ФГУП Издательство «Известия»¹*

№ п/п	Краткое (условное) наименование Объекта	Адреса зданий (сооружений), входящих в состав Объекта	Адми- нистра- тивный округ	Район Москвы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Объект «Беговой»	г. Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28 ул. Правды, д.15, стр.1 ул. Правды, д.21, стр.2 ул. Правды, д.24 (на консервации) ул. Правды, д.24, стр.4 Бумажный пр-д, д.14, стр.1 Бумажный пр-д, д.14, стр.2 Бумажный пр-д, д.14, стр.3 Бумажный пр-д, д.2/2, стр.6	САО	Беговой	Объект обслужива- ется инженерно- инспектор- ским составом 84 пожарной части (84 ПЧ)
2.	Объект «Серёгина, 10»	г. Москва, ул. Серёгина, д.10	САО	Аэропорт	
3.	Объект «Черепановых, 8»	г. Москва, пр-д Черепановых, д.8 пр-д Черепановых, д.8, стр.2	САО	Коптево	
4.	Объект «Добролюбова, 6»	г. Москва, ул. Добролюбова, д.6, стр.1 ул. Добролюбова, д.6, стр.2 ул. Добролюбова, д.6, стр.3 ул. Добролюбова, д.6, стр.5	СВАО	Бутырский	
5.	Объект «Черкизовская, 20»	г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.20, корп.1	ВАО	Преобра- женское	
6.	Объект «Пушкинская, 5»	г. Москва, Пушкинская пл., д.5 ул. Малая Дмитровка, д.1, стр.1 ул. Малая Дмитровка, д.1, стр.2 ул. Малая Дмитровка, д.3 Настасьинский пер., д.2 Настасьинский пер., д.4, корп.2 Настасьинский пер., д.4, корп.4 Настасьинский пер., д.6 Настасьинский пер., д.8, стр.2 ул. Тверская, д.18, корп.1	ЦАО	Тверской	
7.	Объект «Никитская, 24»	г. Москва, ул. Малая Никитская, д.24, стр.1 ул. Малая Никитская, д.24, стр.2 ул. Малая Никитская, д.24, стр.4 ул. Малая Никитская, д.24, стр.5	ЦАО	Пресненский	

¹ В соответствии с п.2 ППР в РФ, данная Инструкция разработана в отношении объектов, зданий и сооружений Предприятия, перечень которых приведён в приложении № 1.

№ п/п	Краткое (условное) наименование Объекта	Адреса зданий (сооружений), входящих в состав Объекта	Адми- нистра- тивный округ	Район Москвы	Примечание
1	2	3	4	5	6
		ул. Малая Никитская, д.24, стр.6 ул. Малая Никитская, д.24, стр.7 ул. Малая Никитская, д.24, стр.14			
8.	Объект «Никольский, 6»	г. Москва, Никольский пер., д.6	ЦАО	Тверской	Объект обслужи- вается инспектор- ским составом специального отдела № 11 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 20 МЧС России» (СО-11)
9.	Объект «Пятницкая, 25»	г. Москва, ул. Пятницкая, д.25, стр.1	ЦАО	Замоскворечье	
10.	Объект «Кутузовский»	г. Москва, Кутузовский пр-т, д.1/7 Кутузовский пр-т, д.3	ЗАО	Дорогомилово	
11.	Объект «Ломоносовский, 6»	г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.6	ЮЗАО	Гагаринский	
12.	Объект «Пахра»	г. Москва, пос. Краснопахорское, Калужское ш., 44-й км, двлд.2, стр.1-9, соор.10	ТиНАО		
13.	Объект «Баковка»	Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Набережная, д.26		Одинцовский	
14.	Объект «Малаховка»	Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Малаховская, д.44, д.51, д.58		Люберецкий	
15.	Объект «Микулин остров»	Московская область, Шатурский район, с.п. Пышлицкое, п. Мещёрский Бор, база отдыха «Микулин остров»		Шатурский	
16.	Объект «Махра»	Владимирская область, Александровский район, с. Махра, дачное хозяйство «Махра»		Александров- ский	

Организация обучения мерам пожарной безопасности

1. Противопожарные инструктажи

1.1. Общее руководство и организация инструктажа по Объекту защиты возлагается на ответственного за пожарную безопасность Предприятия. Объектовая пожарная часть принимает участие в обучении персонала Предприятия мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

1.2. Контроль своевременности и качества обучения работников на Объектах защиты осуществляет объектовая пожарная часть.

1.3. Инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности Объектов защиты Предприятия, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

1.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный (на рабочем месте), повторный, внеплановый и целевой. О проведении всех противопожарных инструктажей делается запись (с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего) в журналах учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности, форма которого приведена ниже.

Обложка

ЖУРНАЛ учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности ФГУП Издательство «Известия»

(наименование организации)

Начат: ____ . ____ . ____
Окончен: ____ . ____ . ____

Следующая страница

Дата	Фамилия, имя, отчество инструкти- руемого	Год рождения	Профессия, должность инструкти- руемого	Вид инструктажа	Фамилия, имя, отчество, должность инструкти- рующего	Подпись Инструк- тируе- мого	Инструк- тирую- щего
1	2	3	4	5	6	7	8

1.5. Вводный инструктаж проводят специалисты объектовой пожарной части. Последующие инструктажи проводят: лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности Предприятия (лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности соответствующего структурного подразделения Предприятия) или непосредственный руководитель работ.

Вводный инструктаж проводится со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, а также с командированными, с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж в объектовой пожарной части обязан пройти весь персонал Арендатора, субарендаторов, подрядных и субподрядных организаций.

Вводный инструктаж проводится в объектовой пожарной части с использованием современных технических средств обучения и пропаганды, наглядных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, утверждённой руководителем Предприятия (см. далее). О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

**Программа проведения вводного противопожарного инструктажа
с работниками ФГУП Издательство «Известия», сотрудниками Арендаторов
и представителями подрядных организаций**

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"».

Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.

Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ознакомление с противопожарным режимом на Объектах защиты Предприятия.

Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с инструкциями по пожарной безопасности структурных подразделений Предприятия; основными причинами пожаров, которые могут быть или были на Объектах защиты Предприятия.

Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

Меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей Объектов защиты, арендных и подрядных организаций (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

Меры по пожарной профилактике и тушению пожара для работников Объекта защиты, арендных и подрядных организаций (действия при возникновении пожара/возгорания, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приёмы и средства тушения пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

1.6. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми на Объект защиты, переводимыми из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с сотрудниками подрядных организаций при выполнении строительно-монтажных работ на территории Предприятия (см. далее).

Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.

Пожароопасность технологического процесса.

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре.

Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Способы оказания первой помощи пострадавшим.

Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Предприятия (лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности соответствующего структурного подразделения Предприятия) с каждым вновь принятым на работу индивидуально.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. Все работники должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

1.7. Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа с отдельными работниками или группой работников одной

профессии с целью проверки и повышения уровня их знаний в области пожарной безопасности.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Предприятия (лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности соответствующего структурного подразделения Предприятия) со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год, а с работниками, связанными с пожароопасными работами, не реже одного раза в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания нормативных правовых актов, нормативных документов, инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

1.8. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с отдельными работниками или группой работников одной профессии:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние Объекта защиты;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственной надзорной деятельности при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Предприятия (лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности соответствующего структурного подразделения Предприятия) или непосредственно руководителем работ, имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объём и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

1.9. Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;
- при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Предприятия (лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности соответствующего структурного подразделения Предприятия) или непосредственно руководителем работ. При производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, делается запись на выполнение работ в наряде-допуске о проведении целевого инструктажа.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретённых работником знаний, умений и навыков по правилам использования первичных средств пожаротушения, по действиям при возникновении пожара, по порядку эвакуации, по оказанию первичной помощи пострадавшим.

2. Пожарно-технический минимум

2.1. Пожарно-технический минимум имеет своей целью повышение общих технических знаний работников Предприятия, ознакомления их с требованиями пожарной безопасности, а также для более детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения.

2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности Арендаторы, подрядные организации, находящиеся на территории Предприятия, обязаны проводить обучение своих работников мерам пожарной безопасности в объёме программ пожарно-технического минимума. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на её руководителя. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников Арендаторов, подрядных организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приёма на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников Арендаторов, подрядных организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

2.3. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства проходят:

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;
- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
- работники, выполняющие газосварочные и другие огневые работы;
- иные категории по решению руководителя.

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников Предприятия, Арендатора, подрядных организаций осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственной надзорной деятельности.

2.4. Без отрыва от производства непосредственно в организации обучаются:

- руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;
- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

Обучение в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

2.5. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, нормативные и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих документов);
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по требованиям пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);
- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
- по требованию должностных лиц органа государственной надзорной деятельности, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;
- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года;
- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственной надзорной деятельности.

Объём и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей её проведение.

6. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

Инструкцию и приложения №№ 1 и 2 к Инструкции разработал:
начальник штаба по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций
ФГУП Издательство «Известия»



Ю.В. Жигайло