

Приложение № 1

к Приказу ФГУП  
Издательство «Известия»  
от 19.05.2022 № 83

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**ФГУП Издательство «Известия»**  
**№ 16-19-01/2022**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности ФГУП Издательство «Известия» (далее – Инструкция, Предприятие) разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР в РФ<sup>1</sup>).

В соответствии с п.2 ППР в РФ, данная Инструкция разработана в отношении объектов, зданий и сооружений Предприятия, перечень которых приведён в приложении № 1.

1.2. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников Предприятия, сотрудников организаций-арендаторов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, арендующих помещения Предприятия (далее – Арендаторы), представителей привлечённых подрядных организаций, работающих постоянно или временно, посетителей (далее – Персонал Предприятия), а также порядок организации производства на Полиграфическом центре Предприятия и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Предприятия (далее – Объект(ы) защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Требования Инструкции являются обязательными для исполнения всеми вышеуказанными в пункте 1.2 Инструкции лицами, находящимися на Объектах защиты Предприятия. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для выполнения требований пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией также следует руководствоваться техническими регламентами, сводами правил, строительными нормами и правилами, национальными стандартами и другими утверждёнными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении Объектов защиты Предприятия утверждается генеральным директором Предприятия или лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руководитель Предприятия), с учётом специфики соответствующих взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (зданий) Объектов защиты Предприятия.

1.5. Все работники Предприятия, сотрудники Арендаторов, подрядных организаций и иные физические лица, находящиеся на Объектах защиты (Персонал Предприятия) должны знать и строго выполнять требования пожарной безопасности, уметь действовать в случае возникновения пожара, при обнаружении недостатков в обеспечении пожарной безопасности безотлагательно принимать все необходимые меры по их устранению.

1.6. В целях выполнения требований пожарной безопасности на Объектах защиты распорядительным документом (приказом, распоряжением) Руководитель Предприятия назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность на соответствующих Объектах защиты. Ответственность за пожарную безопасность в арендуемом помещении (помещениях) или здании (зданиях) Объектов защиты несут руководители Арендаторов или лица, ответственные за пожарную безопасность, назначенные распорядительным документом (приказом, распоряжением) руководителя Арендатора.

---

<sup>1</sup> Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности установлены разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений Объектов защиты.

1.7. Персонал Предприятия допускается к работе на Объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа<sup>1</sup>, представленным в приложениях № 3 и № 4 к данной Инструкции, или программам дополнительного профессионального образования, в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности (далее – Обучение по ПБ). Порядок и сроки Обучения по ПБ Персонала Предприятия мерам пожарной безопасности определяются Руководителем Предприятия или руководителем Арендатора, с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Виды и сроки проведения противопожарных инструктажей с работниками Предприятия, а также с сотрудниками арендных и подрядных организаций приведены в приложении № 2 к данной Инструкции.

1.8. Все вновь принимаемые на Предприятие работники, сотрудники Арендаторов, а также представители подрядных организаций, осуществляющие работы по договорам на Объектах защиты Предприятия (Персонал Предприятия), допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа (приложение № 3 к данной Инструкции) в 84 пожарной части Отряда федеральной противопожарной службы по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по городу Москве (далее – 84 ПЧ, объектовая пожарная часть).

Первичный (на рабочем месте) противопожарный инструктаж (приложение № 4 к данной Инструкции) с вновь принимаемыми в ФГУП Издательство «Известия» работниками проводится в отделе пожарной профилактики службы главного инженера Предприятия.

1.9. Работники Предприятия, осуществляющие деятельность на Объекте защиты, расположенном по адресу: г. Москва, Никольский пер., д.6 (далее – Объект защиты «Никольский, 6»), а также посетители данного Объекта защиты, кроме настоящей Инструкции также должны выполнять требования Инструкции по осуществлению профилактики пожаров на объектах ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента Российской Федерации, охраняемых Специальным отделом № 11 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 20 МЧС России» (далее – СО-11).

1.10. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Предприятия в целом и его Объектов защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на Руководителя Предприятия и должностных лиц, назначенных установленным порядком в пределах своих функциональных обязанностей ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.11. Ответственность за пожарную безопасность (далее – ПБ) и организацию мероприятий по обеспечению и соблюдению противопожарного режима в помещениях Объектов защиты Предприятия возлагается на ответственного за противопожарное состояние помещения (помещений), либо структурного подразделения в целом. Ответственный за ПБ должен знать настоящую Инструкцию, строго выполнять требования противопожарного режима в помещениях (в зоне своей ответственности и/или в зоне ответственности структурного подразделения), принимать меры к немедленному устранению недостатков противопожарного режима, знать порядок действий при возникновении пожара и эвакуации Персонала.

---

<sup>1</sup> В соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806).

1.12. Ответственность за соблюдение противопожарного режима на Объектах защиты Предприятия возлагается на комендантов зданий соответствующих Объектов, заведующих хозяйством и начальника базы отдыха хозяйственного отдела организационно-технического управления службы главного инженера (далее – Хозяйственный отдел ОТУ СГИ). Вышеуказанные должностные лица обязаны знать и выполнять требования противопожарного режима в помещениях зданий на территории Объектов защиты, за которые они несут ответственность, принимать меры к немедленному устранению нарушений требований пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении пожара (возгорания) и эвакуации персонала из зданий (в зоне своей ответственности).

1.13. Выполнение работ или оказание услуг, связанных с обеспечением мероприятий по пожарной безопасности на Объектах защиты Предприятия, должно осуществляться подрядными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Выполняющие по договорам на конкурсной основе Подрядные организации должны в обязательном порядке представить в службу главного инженера Предприятия и в объектовую пожарную часть (84 ПЧ):

- сертификаты пожарной безопасности на материалы, применяемые при выполнении работ, устанавливаемое оборудование, а также и оборудование, используемое в процессе производства работ;

- приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность в месте проведения работ;

- документ, подтверждающий прохождение ответственным за пожарную безопасность, обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования, в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности (Обучение по ПБ);

- при проведении огневых работ – копии квалификационных удостоверений и удостоверений о прохождении Обучения по ПБ для работников, осуществляющих огневые работы.

Работы на Объектах защиты Предприятия должны выполняться только после прохождения сотрудниками Подрядных организаций вводного инструктажа в объектовой пожарной части (для Объекта «Беговой» Предприятия – в 84 ПЧ, расположенной по адресу: г. Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28, 2-й этаж, правое крыло; тел. 8-495-620-84-01).

1.14. Основные обязанности Руководителя Арендатора в области обеспечения пожарной безопасности:

1.14.1. Выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду и обучение сотрудников мерам пожарной безопасности.

1.14.2. Поддерживать в арендуемых помещениях (далее – Помещения) противопожарный режим в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ).

1.14.3. Обеспечить в Помещениях исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее – СОПБиП).

1.14.4. Оперативно принимать меры к немедленному устранению выявленных нарушений требования пожарной безопасности.

1.14.5. Допускать к работе сотрудников только после их обучения мерам пожарной безопасности (Обучение по ПБ) путём проведения противопожарного инструктажа по программам, представленным в приложении № 2 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806, с обязательной фиксацией его результатов в Журнале учёта противопожарных инструктажей, форма которого приведена в приложении к Порядку, видам, срокам обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, утверждённому Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, а также в приложении № 2 к данной Инструкции, а должностное лицо, ответственное за пожарную

безопасность Помещений, – после обучения мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования, в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности (Обучение по ПБ).

1.14.6. Не допускать к работе (в том числе временно) в Помещениях лиц, не прошедших вводный противопожарный инструктаж в объектовой пожарной части – 84 пожарная часть Отряда федеральной противопожарной службы по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по городу Москве (далее – 84 ПЧ<sup>1</sup>) /для Арендаторов на Объекте «Беговой»/.

1.14.7. В случае, если Арендатор занимает весь Объект защиты (здание), обеспечить размещение в Помещениях на видных местах планов эвакуации людей при пожаре, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – Объект с массовым пребыванием людей), а также в Помещении с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.

1.14.8. Определить порядок осмотра и закрытия Помещений по окончании работы с назначением ответственных лиц.

Перед закрытием помещений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- освободить проходы, коридоры, выходы из помещений и подступы к первичным средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) от материалов, тары, оборудования, мебели;

- удалить предметы, материалы, тару, хранение которых в Помещении запрещено;

- выключить освещение, отключить от электросети электроустановки, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы в Помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты (далее – СПЗ), а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.14.9. В случае, если Арендатор занимает весь Объект защиты (здание), обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

1.14.10. Не допускать перепланировок, изменения функционального назначения помещений, технического перевооружения, установку нового технологического оборудования без предварительного письменного согласования с администрацией Предприятия;

1.14.11. Запретить курение и пользование открытым огнём во всех Помещениях. Курение допускается только в специально отведённых и оборудованных для этой цели местах. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения" (табличка синего цвета).

1.14.12. При обнаружении в Помещениях пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) действовать в соответствии с порядком действий, изложенным в разделе 11 настоящей Инструкции.

1.14.13. В случае возникновения пожара (или другой чрезвычайной ситуации) обеспечить беспрепятственный допуск в арендуемые помещения работников Дежурной службы Предприятия<sup>2</sup>, а также личного состава пожарно-спасательных подразделений

<sup>1</sup> 84 ПЧ (г. Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28; тел. (495) 620-84-01) осуществляет пожарно-профилактическую работу в зданиях и сооружениях, расположенных на Объекте «Беговой» Предприятия (район Беговой Северного административного округа г. Москвы).

<sup>2</sup> В состав Дежурной Службы Предприятия входят: старший диспетчер/диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений (Диспетчер) диспетчерской инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера Предприятия (Диспетчерская СГИ), электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования электротехнического отдела, слесари-сантехники и слесари-ремонтники санитарно-технического отдела инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера, а также сторожа (вахтёры) хозяйственного отдела организационно-технического управления службы главного инженера (Хозяйственный отдел ОТУ СГИ) Предприятия.

МЧС России для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения и тушения пожара.

1.14.14. Проводить противопожарную пропаганду и обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, в том числе выполнение Арендатором требований настоящей Инструкции.

Руководителю Арендатора рекомендуется назначить распорядительным документом (приказом, распоряжением) лицо, ответственное за пожарную безопасность Помещений, за отключение от электросети электроустановок, электронагревательных приборов и других бытовых электроприборов, а также за сохранность первичных средств пожаротушения.

1.15. При заключении договоров аренды нежилых помещений с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (Арендаторы) Предприятие (Арендодатель) оставляет за собой право на досрочное одностороннее (внесудебное) расторжение договора аренды в случае невыполнения (нарушения) Арендатором требований пожарной безопасности.

1.16. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться требования нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности. При аренде помещений Арендаторами должны выполняться требования пожарной безопасности, установленные для данного типа помещений.

1.17. Вторые экземпляры ключей от помещений, используемых Арендаторами, должны находиться у коменданта здания Хозяйственного отдела ОТУ СГИ или сдаваться на круглосуточный пост сотруднику Службы охраны (сотрудник привлечённой на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия) для обеспечения возможности оперативного проникновения в указанные помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара).

## **2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на Объекты защиты**

2.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности Объектов защиты Предприятия должны обеспечивать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории Объектов защиты Предприятия площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на Объект защиты.

2.3. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.4. Системы противопожарной защиты (СПЗ) Объектов защиты Предприятия в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения

беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

2.5. У въезда на территорию строительных площадок, открытых автостоянок и гаражей, а также на территорию Объектов защиты Предприятия, расположенных в загородной зоне, вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

Персоналу Предприятия запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.

2.6. Территория Объектов защиты Предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.7. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (монтажа, установки) других элементов инфраструктуры Объектов защиты.

2.8. Проезды и подъезды к Объектам защиты, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в пожарную часть.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены переезды через ремонтные участки и подъезды к водоисточникам.

2.9. Не разрешается курение на территории Предприятия, кроме мест, специально отведённых и оборудованных для курения.

2.10. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории Предприятия категорически запрещается.

2.11. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.12. На территории Объектов защиты запрещается оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.13. На Объекте защиты Предприятия, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – Объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на Объекте защиты с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

2.14. На Объектах защиты Предприятия должно быть обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

2.15. При эксплуатации Объектов защиты должно обеспечиваться соблюдение

проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляться проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на Объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже одного раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. На Объектах защиты должно обеспечиваться устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ должно обеспечиваться проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования Объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчётно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

2.16. Устройства для самозакрывания дверей на Объектах защиты должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

2.17. На Объектах защиты должно обеспечиваться содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

2.18. На Объектах защиты не реже одного раза в пять лет должно обеспечиваться проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (далее – Журнал эксплуатации СПЗ).

2.19. Пряжки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.20. На Объектах защиты Предприятия запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБиП) или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты (СПЗ), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

2.21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны быть соблюдены проектные решения (в части освещённости, количества, размеров и объёмно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.22. При эксплуатации Объектов защиты должно быть обеспечено наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях

эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания.

2.23. На Объектах защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов.

2.24. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.25. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), устанавливать раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

2.26. На Объектах защиты должно быть обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.27. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на Объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

2.28. На Объектах защиты должны быть обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

2.29. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

2.30. На Объекте защиты необходимо обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Предприятия, и внутренних водопроводов противопожарного

водоснабжения и организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.31. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

2.32. На Объектах защиты должна быть обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекачка пожарных рукавов (не реже одного раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

2.33. На Объектах защиты должно быть обеспечено наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложениям № 1 и № 2 к ППР в РФ, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в Журнале эксплуатации СПЗ. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

### **3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ**

#### **3.1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок**

3.1.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе: Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТБ).

3.1.2. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также без оформленной заявки-разрешения установленного образца, согласованной с соответствующим подразделением инженерно-

эксплуатационного управления службы главного инженера Предприятия<sup>1</sup>, а также с отметкой о прохождении в объектовой пожарной части (84 пожарная часть – для Объекта «Беговой») противопожарного инструктажа лицом, ответственным за использование данного электроприбора;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе одного метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

### ***3.2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения, отопления и вентиляции, лифтового оборудования, а также систем противопожарной защиты (СПЗ)***

3.2.1. Перед началом отопительного сезона, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разрывы (отступы) от горючих конструкций.

3.2.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.2.3. В соответствии с технической документацией изготовителя на Объектах защиты должна проводиться проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

<sup>1</sup> Заявка-разрешения установленного образца на пользование электроприборами в помещениях Объекта защиты согласовывается со специалистами электротехнического отдела инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера Предприятия (тел.: (495) 620-84-73, доб. 48-82 или 49-42).

3.2.4. Порядок использования Предприятием лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой Руководителем Предприятия. Указанная инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.

3.2.5. На Объекте защиты должно быть обеспечено функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проёмов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На Объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.

3.2.6. Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофилтрах, сухих филтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).

3.2.7. Помещения насосных станций должны быть обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

3.2.8. На Объектах защиты должно быть обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

3.2.9. На Объектах защиты должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее – СОПБиП), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

3.2.10. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания (РТО) указанных систем, утверждаемый Руководителем Предприятия.

3.2.11. Регламент технического обслуживания (РТО) систем противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

3.2.12. На Объекте защиты должна храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

3.2.13. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации Объекта защиты должно быть обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

3.2.14. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в Журнал эксплуатации СПЗ.

3.2.15. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.2.16. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

3.2.17. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны быть приняты необходимые меры по защите Объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

3.2.18. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2.19. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования должно быть обеспечено соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

### **3.3. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ**

3.3.1. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утверждённой в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

3.3.2. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

3.3.3. При проведении огневых и других пожароопасных работ<sup>1</sup> (далее – Огневые работы) на Объектах защиты Предприятия необходимо руководствоваться Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ на временных местах в зданиях, сооружениях, помещениях и на территории ФГУП Издательство «Известия».

3.3.4. На проведение Огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) должен оформляться наряд-допуск на выполнение огневых работ (в двух экземплярах) по форме, рекомендованной в приложении к Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ на временных местах в зданиях, сооружениях, помещениях и на территории ФГУП Издательство «Известия».

3.3.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении на Предприятии Огневых работ, возлагается на руководителей структурных подразделений Предприятия, ответственных за проведение данных работ и/или ответственных лиц, которые назначаются руководителем подрядной организации, выполняющей такие работы на Объектах защиты Предприятия. Лица, осуществляющие Огневые работы, должны иметь документы, подтверждающие прохождение ими Обучения по ПБ и/или наличие соответствующей квалификации на выполнение Огневых работ.

---

<sup>1</sup> В соответствии с разделом XVI ППР в РФ, к пожароопасным работам относятся: огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр), а также окрасочные работы и работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

#### **4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов**

4.1. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами на Объекте защиты должно быть обеспечено соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

4.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

4.3. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в ёмкости из тёмного стекла с нанесённой информацией о её содержании.

4.4. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее – ЛВЖ и ГЖ) после их разлива в рабочую ёмкость. На рабочем месте ЛВЖ и ГЖ должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под ЛВЖ и ГЖ следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

4.5. По окончании работ неиспользованные и отработанные ЛВЖ и ГЖ следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

4.6. При хранении в помещениях расходного запаса ЛВЖ, ГЖ и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) должны выполняться следующие правила:

- помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией;
- указанные материалы должны содержаться в плотно закрывающейся металлической таре (ёмкостях) с указанием хранимого вещества; пролитая жидкость должна немедленно убираться;

- ёмкости с ЛВЖ, ГЖ и ГСМ должны устанавливаться в металлических шкафах или ящиках с крышками и замками. На металлических шкафах должны быть нанесены соответствующие предупреждающие надписи и знаки, указаны нормы хранения и лицо, ответственное за хранение;

- места хранения ЛВЖ и ГЖ должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами, определёнными пунктами 400, 406 раздела XIX ППР в РФ и приложениями №1 и №2 к ППР в РФ; полы должны быть выполнены из материалов, не дающих искру при ударе, с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;

- в местах хранения ЛВЖ и ГЖ запрещается курить, пользоваться открытым огнём, производить Огневые работы, хранить обтирочные материалы и спецодежду;

- для открытия ёмкости с ЛВЖ и ГЖ следует использовать искробезопасный инструмент.

4.7. Баллоны с горючими газами (далее – ГГ), ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Хранение веществ и материалов должно производиться в соответствии с установленными нормами, которые согласуются с объектовой пожарной частью, аэрозольные упаковки должны храниться в металлических шкафах.

4.8. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования ППР в РФ и другой утверждённой в установленном порядке технической документации по их транспортировке.

4.9. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

4.10. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ

и материалов должны быть обеспечены:

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие соответствующие установочные места. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их двумя работниками;

б) первичными средствами пожаротушения;

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

4.11. Запрещается пользоваться открытым огнём в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

## **5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

5.1. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения необходимо провести осмотр помещения на предмет неисправностей, нарушений требований пожарной безопасности, способных повлечь за собой возгорание.

Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны установить, что:

- произведена уборка помещений от горючих отходов (мусора), обтирочных материалов, порожней тары, упаковки;

- проходы, выходы из помещений, подступы к первичным средствам пожаротушения не загромождены посторонними предметами;

- отключено освещение, электроприборы;

- не оставлено имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено.

Недостатки, выявленные в результате осмотра, должны устраняться перед закрытием помещений.

5.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из помещения для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5.4. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

## **6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ**

6.1. Запрещается курение на территории Объектов защиты Предприятия, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. На Объектах защиты Предприятия должны быть размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения" (табличка синего цвета).

6.3. В зданиях, сооружениях, строениях, помещениях и на прилегающей территории Предприятия применение открытого огня и выполнение Огневых работ без оформления установленным порядком наряда-допуска не допускается.

Наряд-допуск на проведение Огневых работ (в двух экземплярах) оформляется в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ на временных местах в зданиях, сооружениях, помещениях и на территории ФГУП Издательство «Известия».

Запрещается производство работ внутри Объектов защиты с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

6.4. При эксплуатации подъездных путей к зданиям и сооружениям запрещается:

- создавать условия, препятствующие подъезду пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
- использовать для стоянки автомобилей служебных и частных автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники МЧС России;
- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

## **7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды**

7.1. По окончании рабочего дня остатки веществ и материалов должны быть собраны в специально отведенное место.

7.2. Использованный обтирочный материал в течение рабочего дня должен собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочего дня содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы производственного помещения.

7.3. Хранить вещества и материалы необходимо с учётом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

7.4. Запрещается проводить стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7.5. Одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

7.6. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами.

7.7. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7.8. На Объектах защиты Предприятия в соответствии с технологическим регламентом должно быть обеспечено выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в квартал, в помещениях категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в год.

## **8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции**

8.1. Единовременное нахождение в местах хранения (на складах) и на рабочих местах сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также нормы хранения и сменную потребность на рабочих местах ЛВЖ, ГЖ и ГГ определяет Руководитель Предприятия или Арендатора с учётом требований пожарной безопасности.

8.2. Запрещается превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать ёмкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

## **9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши**

9.1. Скопившийся во время рабочего дня мусор и другие отходы необходимо удалять из помещений Объекта защиты ежедневно, по окончании работы.

9.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

9.3. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

9.4. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

9.5. Лицо, уполномоченное Руководителем Предприятия по вопросам выполнения требований пожарной безопасности<sup>1</sup>, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже одного раза в год с внесением информации в Журнал эксплуатации СПЗ.

9.6. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами.

## **10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв**

10.1. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию технологического оборудования с контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры и др.), должны знать технические характеристики данных устройств, предельные значения их параметров, отклонения которых могут вызвать пожар или взрыв в помещениях (зданиях) Объектов защиты Предприятия.

В случае критических отклонений параметров данных контрольно-измерительных приборов немедленно сообщать своему непосредственному руководителю,

<sup>1</sup> Общее руководство за выполнением требований пожарной безопасности в ФГУП Издательство «Известия» возложено на заместителя генерального директора – главного инженера Предприятия.

в диспетчерскую инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера Предприятия (далее – Диспетчерская СГИ), а также заместителю генерального директора – главному инженеру, на которого возложено общее руководство за выполнением требований пожарной безопасности на Объектах защиты Предприятия.

10.2. Перевод систем противопожарной защиты (далее – СПЗ) с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

10.3. В местах установки приёмно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

10.4. Установки пожарной сигнализации и автоматические установки пожаротушения должны эксплуатироваться в непрерывном круглосуточном режиме. На Предприятии должен быть организован круглосуточный контроль за работоспособным состоянием приборов и оборудования, а также формируемыми этими устройствами сигналами.

10.5. Руководитель Предприятия или Арендатора обеспечивает исправное состояние систем противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На Объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

10.6. Руководитель Предприятия или Арендатора обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противопожарной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов Руководитель Предприятия или Арендатора принимает необходимые меры по защите Объекта защиты от пожаров.

10.7. Помещения Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия), а также помещения (места), где размещаются станции пожаротушения должны быть обеспечены схемами пожарной сигнализации и (или) установок пожаротушения, а также инструкциями по управлению установкой (системой) пожаротушения и по порядку действий при оповещении об аварии и (или) пожаре.

10.8 В помещениях Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия) должна быть в наличии инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты Объекта защиты.

10.9. Помещения Диспетчерской СГИ, Дежурной службы (на Объектах защиты Предприятия) обеспечиваются телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

## 11. Обязанности и действия Персонала при пожаре

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении Объектов защиты (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) Персонал Предприятия обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (в том числе и в объектовое/территориальное подразделение МЧС России, осуществляющее наблюдение за противопожарным состоянием Объектов)<sup>1</sup>: по городскому телефону **01**, по мобильному – **101** (или **112**)<sup>2</sup>, с указанием наименования Объекта защиты Предприятия, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- доложить о случившемся руководителю своего структурного подразделения либо вышестоящему руководству.

11.2. При включении звукового сигнала пожарной тревоги и оповещения о пожаре, весь Персонал, находящийся в здании, обязан незамедлительно покинуть здание, пользуясь основными и запасными выходами (пользоваться лифтами запрещено) согласно поэтажному плану эвакуации. При задымлении коридора необходимо дышать через одежду, кусок ткани, пробираться ползком или на четвереньках к выходу.

Покинув здание, следовать к месту сбора, установленное руководителем структурного подразделения Предприятия или руководителем Арендатора. Места сбора эвакуируемых, как правило, располагаются на тротуарах у фасадов зданий (исключая при этом выход людей на проезжую часть) или площадках, расположенных во внутренних дворах зданий. Запрещается предпринимать попытку вернуться в здание.

11.3. В случае возникновения пожара на Объекте защиты, лица, ответственные за пожарную безопасность, а также Дежурный персонал Объекта защиты<sup>3</sup> обеспечивают пожарно-спасательным подразделениям МЧС России доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

11.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на Объекте защиты Предприятия, или другое должностное лицо, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- принять меры к ликвидации пожара;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, системы дымоудаления);
- при необходимости организовать отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы системы вентиляции в аварийном

<sup>1</sup> После сообщения в пожарную охрану (по телефону 101 (01) или 112), необходимо также проинформировать о пожаре или признаках возгорания объектовую пожарную часть или пожарно-спасательную часть (ПСЧ), в зоне выезда которой находится соответствующий Объект защиты Предприятия:

- для Объектов защиты Предприятия, расположенных в Беговом районе САО г. Москвы (Объект «Беговой») – подменяющего диспетчера пункта связи 84 пожарной части по телефонам: городскому 8 (495) 620-84-01 или внутреннему 41-01;

- для Объекта защиты «Никольский, 6» (г. Москва, Никольский пер., д.6) – дежурного по СО-11 по телефону 8 (495) 606-77-00;

- для Объекта защиты «Добролюбова, 6» или Полиграфический центр (г. Москва, ул. Добролюбова, д.6, стр.1) – дежурного 35 ПСЧ по телефону: 8 (495) 689-72-24.

<sup>2</sup> «Система-112» (вызов экстренных служб по номеру «112» объединяет шесть служб: пожарных, полицию, скорую помощь, службу реагирования в ЧС, газовую аварийную службу и службу «Антитеррор». При этом продолжают работать и профильные номера 01, 02, 03 и 04 (с мобильного – 101, 102, 103 и 104).

<sup>3</sup> Дежурный персонал Объекта защиты – это работники Дежурной службы Предприятия на данном Объекте защиты, а также сотрудники Службы охраны данного объекта – личный состав привлеченной на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия.

и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений Объекта защиты;

- прекратить все работы на Объекте защиты, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара с учётом специфических особенностей Объекта защиты, до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и материальных ценностей;

- организовать встречу пожарно-спасательных подразделений МЧС России и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города.

11.5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС России, лицо, ответственное за пожарную безопасность на Объекте защиты Предприятия (или лицо его замещающее) обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты, планировке помещений, расположении водопроводов, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств Объекта защиты к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.6. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В следует использовать углекислотный или порошковый огнетушители (с расстояния не менее 1 м от очага пожара).

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- перевести раструб в горизонтальное положение;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить поток углекислоты на очаг пожара.

Не допускается прикасание к раструбу углекислотного огнетушителя голыми руками (так как возможно получение ожога холодом: температура раструба достигает минус 80 градусов).

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего вещества на очаг пожара.

11.7. Для активации пожарного крана необходимо провести ряд операций:

- сорвать пломбу и открыть пожарный шкаф;
- изъять пожарный рукав, подсоединить к пожарному крану и стволу;
- раскатать рукав в сторону очага возгорания (избегать изломов и перекрутов рукава);
- открыть вентиль для подачи воды;
- направить рукав на пламя.

Запрещено применять пожарный кран для тушения пожара в необесточенном помещении (здании).

## **12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на Объекте защиты**

12.1. На Объекте защиты с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено

наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее одного СИЗОД и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель Предприятия обеспечивает один раз в год проверку СИЗОД и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в Журнале эксплуатации СПЗ.

12.2. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее – мероприятия с массовым пребыванием людей) необходимо обеспечить: осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

12.3. Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

12.4. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

12.5. На Объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:

- а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определённое расчётом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчёта не менее 1 м<sup>2</sup> на одного человека.

12.6. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.), обязаны перед началом данных мероприятий осмотреть Помещения в целях определения их готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности, а также обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении в арендуемых помещениях мероприятий с массовым пребыванием людей Руководителем Арендатора издаётся распорядительный документ (приказ, распоряжение) о назначении ответственного представителя за проведение праздничного мероприятия и организацию действий сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) и о проведении практической тренировки с сотрудниками организации по действиям на случай возникновения ЧС (пожара) и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

12.7. На Объектах защиты с массовым пребыванием людей не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации лиц,

осуществляющих свою деятельность на Объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

### **13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в случае возникновения пожара**

В соответствии с п.394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в случае возникновения пожара на Объектах защиты Предприятия, ответственными лицами за выполнение следующих мероприятий, являются:

- за передачу сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, Дежурного персонала Объекта защиты – *лицо, обнаружившее пожар или старший диспетчер/диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений диспетчерской инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера Предприятия (Диспетчерская СГИ);*

- за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – *заместитель главного инженера – начальник инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера (ИЭУ СГИ), заместитель начальника ИЭУ СГИ, начальник отдела пожарной профилактики службы главного инженера или работник Дежурной службы ИЭУ СГИ на Объекте защиты;*

- за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия – *начальник электротехнического отдела инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера (далее – ЭТО ИЭУ СГИ) (или лицо его замещающее), работник Дежурной службы ЭТО ИЭУ СГИ на Объекте защиты; на Объекте «Добролюбова, 6» (Полиграфический центр) – ведущий инженер санитарно-технического отдела инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера (далее – СТО ИЭУ СГИ) (ответственный за эксплуатацию оборудования газовой котельной на данном Объекте);*

- за перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения – *начальник санитарно-технического отдела инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера (СТО ИЭУ СГИ) (или лицо его замещающее), работник Дежурной службы СТО ИЭУ СГИ на Объекте защиты; на Объекте «Добролюбова, 6» (Полиграфический центр) – начальник группы по эксплуатации инженерных систем Полиграфического центра инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера и/или ведущий инженер СТО ИЭУ СГИ (ответственный за эксплуатацию оборудования газовой котельной на данном Объекте);*

- за организацию прекращения всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – *руководитель соответствующего структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за осуществление общего руководства тушением пожара (с учётом специфических особенностей Объекта защиты) до прибытия подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России – *руководитель структурного подразделения Предприятия или другое должностное лицо, первым прибывшее к месту пожара;*

- за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее), должностное лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара; на Объекте «Добролюбова, 6» (Полиграфический центр) – заместитель генерального директора по полиграфии или директор Полиграфического центра;*

- за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – *руководитель структурного подразделения Предприятия или лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара;*

- за встречу подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее), должностное лицо, осуществляющее общее руководство тушением пожара; сотрудники Службы охраны (сотрудники привлечённой на договорной основе лицензированной охранной организации, осуществляющей охрану Объектов защиты Предприятия), комендант здания хозяйственного отдела организационно-технического управления службы главного инженера (далее – Хозяйственный отдел ОТУ СГИ);*

- за сообщение подразделениям пожарно-спасательных формирований МЧС России, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на Объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – *заместитель генерального директора – главный инженер (или лицо его замещающее); комендант здания Хозяйственного отдела ОТУ СГИ; на Объекте «Добролюбова, 6» (Полиграфический центр) – заместитель генерального директора по полиграфии или директор Полиграфического центра;*

- по прибытии подразделений пожарно-спасательных формирований МЧС России – за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях Объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на Объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – *заместитель главного инженера – начальник инженерно-эксплуатационного управления службы главного инженера (ИЭУ СГИ), заместитель начальника ИЭУ СГИ, начальник отдела пожарной профилактики службы главного инженера, комендант здания Хозяйственного отдела ОТУ СГИ; на Объекте «Добролюбова, 6» (Полиграфический центр) – заместитель генерального директора по полиграфии или директор Полиграфического центра;*

- за организацию привлечения сил и средств Объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – *заместитель генерального директора – главный инженер (председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – КЧС и ПБ).*

Инструкцию разработал:  
начальник отдела пожарной профилактики  
службы главного инженера  
ФГУП Издательство «Известия»

В.А. Прохоров

Приложение № 1  
к Инструкции  
о мерах пожарной безопасности  
ФГУП Издательство «Известия»

**Перечень Объектов защиты Предприятия (объектов, зданий и сооружений),  
в отношении которых разработана Инструкция о мерах пожарной безопасности  
ФГУП Издательство «Известия»<sup>1</sup>**

| №<br>п/п | Краткое (условное)<br>наименование Объекта | Адреса зданий (сооружений),<br>входящих в состав Объекта                                                                                                                                                                                                                                                                        | Адми-<br>нистра-<br>тивный<br>округ | Район Москвы        | Примечание                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                   | 5                   | 6                                                                                                            |
| 1.       | Объект «Беговой»                           | г. Москва,<br>Ямского Поля 1-я ул., д.28<br>ул. Правды, д.15, стр.1<br>ул. Правды, д.21, стр.2<br>ул. Правды, д.24, стр.4<br>Бумажный пр-д, д.14, стр.1<br>Бумажный пр-д, д.14, стр.2<br>Бумажный пр-д, д.14, стр.3<br>Бумажный пр-д, д.2/2, стр.6                                                                              | САО                                 | Беговой             | Объект обслужи-<br>вается<br>инженерно-<br>инспектор-<br>ским<br>составом<br>84 пожарной<br>части<br>(84 ПЧ) |
| 2.       | Объект «Серёгина, 10»                      | г. Москва,<br>ул. Серёгина, д.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | САО                                 | Аэропорт            |                                                                                                              |
| 3.       | Объект «Черепановых, 8»                    | г. Москва,<br>пр-д Черепановых, д.8<br>пр-д Черепановых, д.8, стр.2                                                                                                                                                                                                                                                             | САО                                 | Коптево             |                                                                                                              |
| 4.       | Объект «Добролюбова, 6»                    | г. Москва,<br>ул. Добролюбова, д.6, стр.1<br>ул. Добролюбова, д.6, стр.2<br>ул. Добролюбова, д.6, стр.3<br>ул. Добролюбова, д.6, стр.5                                                                                                                                                                                          | СВАО                                | Бутырский           |                                                                                                              |
| 5.       | Объект «Черкизовская, 20»                  | г. Москва,<br>ул. Большая Черкизовская, д.20, корп.1                                                                                                                                                                                                                                                                            | ВАО                                 | Преобра-<br>женское |                                                                                                              |
| 6.       | Объект «Пушкинская, 5»                     | г. Москва,<br>Пушкинская пл., д.5<br>ул. Малая Дмитровка, д.1, стр.1<br>ул. Малая Дмитровка, д.1, стр.2<br>ул. Малая Дмитровка, д.3<br>Настасьинский пер., д.2<br>Настасьинский пер., д.4, корп.2<br>Настасьинский пер., д.4, корп.4<br>Настасьинский пер., д.6<br>Настасьинский пер., д.8, стр.2<br>ул. Тверская, д.18, корп.1 | ЦАО                                 | Тверской            |                                                                                                              |
| 7.       | Объект «Никитская, 24»                     | г. Москва,<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.1<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.2<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.4                                                                                                                                                                                                          | ЦАО                                 | Пресненский         |                                                                                                              |

<sup>1</sup> В соответствии с п.2 ППР в РФ Инструкция о мерах пожарной безопасности ФГУП Издательство «Известия» (далее – Инструкция) разработана в отношении объектов, зданий и сооружений Предприятия, перечень которых приведён в приложении № 1 к данной Инструкции.

| №<br>п/п | Краткое (условное)<br>наименование Объекта | Адреса зданий (сооружений),<br>входящих в состав Объекта                                                                                      | Адми-<br>нистра-<br>тивный<br>округ | Район Москвы         | Примечание                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                                                                                                                                             | 4                                   | 5                    | 6                                                                                                                                                                      |
|          |                                            | ул. Малая Никитская, д.24, стр.5<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.6<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.7<br>ул. Малая Никитская, д.24, стр.14 |                                     |                      |                                                                                                                                                                        |
| 8.       | Объект «Никольский, 6»                     | г. Москва,<br>Никольский пер., д.6                                                                                                            | ЦАО                                 | Тверской             | Объект<br>обслужива-<br>ется<br>инспектор-<br>ским составом<br>специального<br>отдела № 11<br>ФГКУ<br>«Специальное<br>управление<br>ФПС № 20<br>МЧС России»<br>(СО-11) |
| 9.       | Объект «Пятницкая, 25»                     | г. Москва,<br>ул. Пятницкая, д.25, стр.1                                                                                                      | ЦАО                                 | Замоскворечье        |                                                                                                                                                                        |
| 10.      | Объект «Кутузовский»                       | г. Москва,<br>Кутузовский пр-т, д.1/7<br>Кутузовский пр-т, д.3                                                                                | ЗАО                                 | Дорогомилово         |                                                                                                                                                                        |
| 11.      | Объект «Ломоносовский, 6»                  | г. Москва,<br>Ломоносовский пр-т, д.6                                                                                                         | ЮЗАО                                | Гагаринский          |                                                                                                                                                                        |
| 12.      | Объект «Баковка»                           | Московская область,<br>Одинцовский район, г. Одинцово,<br>п. Баковка, ул. Набережная, д.26                                                    |                                     | Одинцовский          |                                                                                                                                                                        |
| 13.      | Объект «Малаховка»                         | Московская область,<br>Люберецкий район, пгт. Малаховка,<br>ул. Малаховская, д.44, д.51, д.58                                                 |                                     | Люберецкий           |                                                                                                                                                                        |
| 14.      | Объект «Микулин остров»                    | Московская область,<br>Шатурский район, с.п. Пышлицкое,<br>п. Мещёрский Бор, база отдыха<br>«Микулин остров»                                  |                                     | Шатурский            |                                                                                                                                                                        |
| 15.      | Объект «Махра»                             | Владимирская область,<br>Александровский район, с. Махра,<br>дачное хозяйство «Махра»                                                         |                                     | Александров-<br>ский |                                                                                                                                                                        |

## **Обучение мерам пожарной безопасности**

### **1. Противопожарные инструктажи**

Противопожарные инструктажи с работниками ФГУП Издательство «Известия», а также с сотрудниками арендных и подрядных организаций (далее – организации) проводятся в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806).

1.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах (далее – организации), мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (далее – обучение) несёт руководитель организации.

1.2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности).

1.3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

1.4. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

1.5. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" (далее – образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:

- руководителем организации;
- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;
- должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;
- иными лицами по решению руководителя организации.

1.6. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

1.7. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Приложения, и утверждённым руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.

1.8. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

1.9. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

1.10. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

1.11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.

1.12. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

1.13. С учётом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

1.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится *не реже 1 раза в полгода* со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах

защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесённых к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

**1.15. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:**

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

- по решению руководителя организации или назначенного им лица.

**1.16. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:**

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- в иных случаях, определяемых руководителем организации.

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

**1.17. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.**

Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

**1.18. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.**

Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.

Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

1.19. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

1.20. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в Журнале учёта противопожарных инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен ниже.

*Обложка*

Федеральное государственное унитарное предприятие Издательство «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица)

## ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

№ \_\_\_\_\_

Начат: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Окончен: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

| Дата | Вид проводимого инструктажа | Инструктируемый                      |                      | Теоретическая часть                                                                                                              |                                 |                                 | Дата | Практическая часть                                                                                                               |                                 |                                 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      |                             | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Профессия, должность | Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и(или) квалификации, документа об обучении | Подпись                         |                                 |      | Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и(или) квалификации, документа об обучении | Подпись                         |                                 |
|      |                             |                                      |                      |                                                                                                                                  | Инструктирующего (из столбца 5) | Инструктируемого (из столбца 3) |      |                                                                                                                                  | Инструктирующего (из столбца 9) | Инструктируемого (из столбца 3) |
| 1    | 2                           | 3                                    | 4                    | 5                                                                                                                                | 6                               | 7                               | 8    | 9                                                                                                                                | 10                              | 11                              |
|      |                             |                                      |                      |                                                                                                                                  |                                 |                                 |      |                                                                                                                                  |                                 |                                 |

1.21. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в Журнале учёта противопожарных инструктажей не производится.

1.22. Лица, ответственные за хранение Журнала учёта противопожарных инструктажей, определяются порядком обучения мерам пожарной безопасности организации.

На Предприятии Журналы учёта противопожарных инструктажей хранятся в отделе пожарной профилактики службы главного инженера, а также в ряде структурных подразделений Предприятия (у руководителей или заместителей руководителей данных подразделений).

1.23. Допускается возможность оформления Журнала учёта противопожарных инструктажей в электронном виде.

### Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах (далее – организации):

а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесённых к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;

б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица;

в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации;

г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике;

е) иные лица, определяемые руководителем организации.

2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности:

а) лица, указанные в пункте 1, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность";

б) лица, указанные в пункте 1, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования.

3. В результате Обучения по ПБ слушатели должны уметь:

а) пользоваться первичными средствами пожаротушения;

б) анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

в) разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

г) разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

д) организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

е) организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

ж) действовать в случае возникновения пожара.

4. В результате Обучения по ПБ слушатели должны владеть:

а) практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

б) навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

**Программа проведения  
вводного противопожарного инструктажа  
с работниками ФГУП Издательство «Известия» (Предприятие),  
а также с сотрудниками арендных и подрядных организаций (организации)**

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806).

Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками Предприятия (организации) должна содержать:

1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица (далее – организация), территории, земельного участка.

1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.

1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утверждённый Руководителем Предприятия (организации).

1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

**Программа проведения  
первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте  
с работниками ФГУП Издательство «Известия» (Предприятие),  
а также с сотрудниками арендных и подрядных организаций (организации)**

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806).

Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками Предприятия (организации) должна содержать:

1.1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

1.2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

1.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования.

1.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.

1.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения

и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

1.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии).

1.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

1.8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

1.9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

2. Требования к содержанию программ повторного противопожарного инструктажа аналогичны требованиям к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

3. Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа, целевого противопожарного инструктажа определяются руководителем организации либо лицом, назначенным руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения.

Инструкцию и приложения №№ 1-4 к Инструкции разработал:  
начальник отдела пожарной профилактики  
службы главного инженера  
ФГУП Издательство «Известия»



В.А. Прохоров

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель генерального  
директора – главный инженер  
ФГУП Издательство «Известия»



С.В. Сапунов

18 . 05 . 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника 84 ПЧ ФПС  
Отряда ФПС по охране объектов  
УОП Главного управления  
МЧС России по г. Москве



Д.Ф. Гайнуллов

18 . 05 . 2022 г.